



Č.j.: HSAA-2774-3/2014
Váš dopis zn.: dopis ze dne 5.3.2014
v Praze dne: 2.4.2014
Počet listů 1
Přílohy: ---

CONTRACTIS

Ing. Petr Hájek

Moulikova3286/1b

150 00 Praha 5



Vyřizuje za PO: nrap. Lucie Esserová , tel./fax: 950 812 403

Vyřizuje za OOB: ----

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Označení a účel stavby: Revitalizace parku před Základní školou T.G. Masaryka

Místo stavby: Praha 21, Újezd nad Lesy, Čentická, Staroklánovická

Stavebník: Městská část Praha 21, Úřad MČ, Staroklánovická 260, Praha 9 - Újezd nad Lesy

Předložená dokumentace: pro spojené územní řízení a stavební řízení

Zpracovatel: CONTRACTIS s.r.o., leden 2014, PBŘS - ---

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy posoudil podle § 31 odst.1 písm.b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, projektovou dokumentaci v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby a řešení ochrany obyvatelstva předloženou dne: 6.3.2014. K výše uvedené dokumentaci vydává:

souhlasné stanovisko s podmínkou

- že bude při realizaci stavby zachována průjezdnost komunikací alespoň v jednom jízdním pruhu pro mobilní požární techniku a vozidla IZS
- stávající venkovní hydranty, uzávěry médií a vstupy do objektů zůstanou přístupné
- v případě uzavírky komunikace uvědomte Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2, tel.: 950 850 101- 7 a to 15 dnů předem.

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
Sokolská 62, 121 24 Praha 2
19

mjr. Ing. Bohdan Mrózek
vedoucí oddělení